

Fig. ISOLA

Beschreibung:

Isolationsstück mit Flanschen, aus Stahl geschweisst mit einer Isolationsbeschichtung.

Spezifikation:

Isolationswert $\leq 8'000$ Volt

Länge 5x DN, (min 500 mm) gemäss Merkblatt SVGW W10 015

Montage: horizontal und vertikal, mit Isolationsverschraubung

Option:

- PN 25
- Als Reduktion
- Speziallänge



Zulassung der Beschichtung / certification du revêtement:

Trinkwasser / eau potable:

DE: UBA-Beschichtungsleitlinie, Prüfzeugnis-Nr.: K-235944-13, Hygiene Institut

DE: DVGW Arbeitsblatt W 270, Prüfzeugnis-Nr.: W-279700k-17, Hygiene Institut

FR: DGS/VS 4 No99/217, AFNOR XP P41-250-1-3, No. de dossier: ACS 16 MAT LY 257, LSEHL

GSK: Materialzulassung

Gas:

DE: Prüfung der Gasbeständigkeit für Gase nach G 260, Bericht Nr.: 06/069/5128/3, DVGW

Biogas:

DE: Prüfung der Biogasbeständigkeit nach G 262, Bericht Nr. 07/040/5110/3, DVGW

Description:

Pièce d'isolation à brides. En acier avec revêtement d'isolation.


Spécification:

Isolation $\leq 8'000$ Volt

Montage: horizontal ou vertical, avec assemblage d'isolation

Option:

- PN 25
- Comme réduction
- Longueur spéciale



DN	PN	Länge (mm)	Kg
32	10/16	500	6.9
40	10/16	500	7.2
50	10/16	500	8.1
65	10/16	500	9.4
80	10/16	500	10.4
100	10/16	500	12.3
125	10/16	625	22
150	10/16	750	30
200	10/16	1000	58
250	10/16	1250	95