

SVGW

Fachverband
für Wasser, Gas und Wärme
Grütlistrasse 44
CH- 8027 Zürich

Zertifizierungsstelle Wasser



SVGW



Zertifikat Nr.: 9711-3864

Zertifikatsinhaber: AVB Armaturen Ventile Betschart AG
Rütifeldstrasse 22, CH-3294 Büren an der Aare

Gestützt auf das Reglement ZW101 „Allgemeine Geschäftsbedingungen der SVGW Zertifizierungsstelle Wasser“ zertifiziert der SVGW die folgenden Serienprodukte:

Rubrik: Trinkwasserschutzventile
Bezeichnung: Trinkwasserschutzventil - AVB
Typen: Typ 270

DN: 50...500 PN: 10/16 tmax: 25 °C

Zertifizierungsgrundlage: SVGW ZW171/2 (07/21)

Gültigkeit: 31.12.2025

Auflagen (A) / Bemerkungen (B):

- (A) Trinkwasserschutzventil-Einsatz ausschliesslich vor Sprinkleranlagen (die aktuelle Ausgabe der SVGW-Richtlinie W5 ist zu beachten).
- (A) Abwasseranschluss, hat mit "Freiem-Auslauf" gemäss SVGW - W3/E1 bzw. EN 1717 zu erfolgen.

Der Antragsteller ist berechtigt, die oben erwähnten Produkte als SVGW zertifiziert anzubieten und das obige SVGW-Konformitätszeichen zu verwenden (Publikation im Zertifizierungsverzeichnis Wasser).

SVGW Fachverband für Wasser, Gas und Wärme
Zertifizierungsstelle Wasser


Javier Fernandez
Leiter

Zürich, 01.07.2024

Seite 1 / 2

Rubrik: Trinkwasserschutzventile

Bezeichnung: Trinkwasserschutzventil - AVB

Typen	DN	PN	C°	Geräusch- gruppe	Verluste kWh/24 h / ErP Klasse	Inhalt	Index	Metrologie
Typ 270	50	10/16	25	-	-	-	9	-
Typ 270	65	10/16	25	-	-	-	9	-
Typ 270	80	10/16	25	-	-	-	9	-
Typ 270	100	10/16	25	-	-	-	9	-
Typ 270 kurz	100	10/16	25	-	-	-	9	-
Typ 270	125	10/16	25	-	-	-	9	-
Typ 270	150	10/16	25	-	-	-	9	-
Typ 270 kurz	150	10/16	25	-	-	-	9	-
Typ 270	200	10/16	25	-	-	-	9	-
Typ 270	250	10/16	25	-	-	-	9	-
Typ 270	300	10/16	25	-	-	-	9	-
Typ 270	400	10/16	25	-	-	-	9	-
Typ 270	500	10/16	25	-	-	-	9	-