

SVGW

Association
pour l'eau, le gaz et la chaleur
Grütlistrasse 44
CH- 8027 Zürich

Organisme de certification eau



SVGW



Certificat N°: 9711-3864

Titulaire du certificat: AVB Armaturen Ventile Betschart AG
Rütifeldstrasse 22, CH-3294 Büren an der Aare

Sur la base du règlement ZW101 „Conditions générales de l'organisme de certification eau SVGW“ SVGW accorde la certification pour les produits suivants fabriqués en séries:

Rubrique: Robinets de protection de l'eau potable
Désignation: Dispositif de protection d'eau potable - AVB
Types: Type 270

DN: 50...500 PN: 10/16 tmax: 25 °C

Base de certification: SVGW ZW171/2 (07/21)

Validité: 31.12.2025

Conditions (C) / Remarques (R):

- (C) Robinet de protection de l'eau potable destiné uniquement pour les installations de sprinkler (la version actuelle de la directive SSIGE W5 doit être respectée).
- (C) Raccordement d'eaux usées, doit être faite avec "rupture de charge" selon SSIGE - W3/E1 resp. EN 1717.

Le requérant est de ce fait autorisé à mentionner ces produits comme ayant été certifiés par SVGW et à y apposer la marque de conformité de SVGW ci-dessus (publication dans la liste des certifications eau).

SVGW Association pour l'eau, le gaz et la chaleur
Organisme de certification eau

Javier Fernandez
Chef

Zurich, le 01.07.2024

page 1 / 2

Rubrique: Robinets de protection de l'eau potable

Désignation: Dispositif de protection d'eau potable - AVB

Types	DN	PN	C°	Group acoustique	Pertes kWh/24 h / Classe ErP	Contenu	Indexe	Métrieologie
Type 270	50	10/16	25	-	-	-	9	-
Type 270	65	10/16	25	-	-	-	9	-
Type 270	80	10/16	25	-	-	-	9	-
Type 270	100	10/16	25	-	-	-	9	-
Type 270 court	100	10/16	25	-	-	-	9	-
Type 270	125	10/16	25	-	-	-	9	-
Type 270	150	10/16	25	-	-	-	9	-
Type 270 court	150	10/16	25	-	-	-	9	-
Type 270	200	10/16	25	-	-	-	9	-
Type 270	250	10/16	25	-	-	-	9	-
Type 270	300	10/16	25	-	-	-	9	-
Type 270	400	10/16	25	-	-	-	9	-
Type 270	500	10/16	25	-	-	-	9	-