



Zertifikat Nr.: 0310 - 4730

Antragsteller: Water Technology Solution SA, Rue Saint-Randoald 12, CH- 2800 Delémont

vom: 29.05.2003

Gestützt auf das Prüf- und Zertifizierungsreglement der Technischen Prüfstelle Wasser (W/TPW 101) zertifiziert der SVGW die folgenden Serienprodukte:

Rubrik: Bodenleitungen und Verbindungen

Bezeichnung: Duktile Gussrohre Sertubi STr Classico ; Sertubi STr Azzurro

Typen: Gussrohre mit Steckmuffe nicht längskraftschlüssig TJ, K9
Wanddickenklasse K9 entsprechend Druckklassen

DN 80 + DN 100: C40, C50, C64, C100

DN 125 + DN 150: C40, C50, C64

DN 200 + DN 250: C30, C40, C50

DN 300 - DN 450: C30, C40

DN 500 + DN 600: C30

DN 700 - DN 1000: C25, C30

DN: 80..1000 PN: 10...100 tmax= 25°C

Zertifizierungsgrundlage: SVGW W/TPW 162 (11/02), EN 545 (06/96)

Gültigkeit: 30.11.2018

Bemerkungen / Auflagen:

Rohrreihe Sertubi STr Classico mit Zn- und Bitumen-Deckschicht
Sertubi STr Azzurro mit AlZn- und Epoxi-Beschichtung

Der Auftraggeber ist berechtigt, die oben erwähnten Produkte als SVGW zertifiziert anzubieten und das SVGW-Konformitätszeichen zu verwenden (Publikation im Zertifizierungsverzeichnis Wasser).



akkreditiert nach
SN EN 45011

SCESp 0028

Zürich, 29.06.2015

Schweizerischer Verein des Gas- und Wasserfaches
Zertifizierungsstelle Wasser

Philipp Aschwanden
Leiter

Rubrik: Bodenleitungen und Verbindungen

Bezeichnung: Duktile Gussrohre Sertubi STr Classico ; Sertubi STr Azzurro

Typen	DN	PN	C°	Geräusch- gruppe	Verluste kWh/24 h	Inhalt	Index	Metrologische Klasse
Gussrohre TJ, K9 (C40, C50, C64, C100)	80...100	10..100	25				-	
Gussrohre TJ, K9 (C40, C50, C64)	125...150	10..64	25				-	
Gussrohre TJ, K9 (C30, C40, C50)	200...250	10..50	25				-	
Gussrohre TJ, K9 (C30, C40)	300..450	10..40	25				-	
Gussrohre TJ, K9 (C30)	500..600	10..30	25				-	
Gussrohre TJ, K9 (C25, C30)	700..1000	10..30	25				-	