

SVGW

Schweizerischer Verein  
des Gas- und Wasserfaches  
Grütlistrasse 44  
CH- 8027 Zürich

Zertifizierungsstelle Wasser



### Zertifikat Nr.: 8406-1522

**Antragsteller:** AVB Armaturen Ventile Betschart AG, Rütifeldstrasse 22, CH-3294 Büren an der Aare

Gestützt auf das Reglement ZW101 „Allgemeine Geschäftsbedingungen der SVGW Zertifizierungsstelle Wasser“ zertifiziert der SVGW die folgenden Serienprodukte:

**Rubrik:** Druckreduzierventile / Regelventile

**Bezeichnung:** Druckreduzierventil Typ 115

**Typen:** Druckreduzierventil Typ 115

DN: 32...250 PN: 16 tmax: 65 °C

**Zertifizierungsgrundlage:** SVGW ZW164 (01/19), in Anlehnung EN 1074-1 (2000) u. EN 1074-5 (2001)

**Gültigkeit:** 31.08.2023

**Auflagen (A) / Bemerkungen (B):**

Keine

Der Antragsteller ist berechtigt, die oben erwähnten Produkte als SVGW zertifiziert anzubieten und das obige SVGW-Konformitätszeichen zu verwenden (Publikation im Zertifizierungsverzeichnis Wasser).

Schweizerischer Verein des Gas- und Wasserfaches  
Zertifizierungsstelle Wasser

Javier Fernandez  
Leiter

Zürich, 11.05.2020

Seite 1 / 2

**Rubrik:** Druckreduzierventile / Regelventile

**Bezeichnung:** Druckreduzierventil Typ 115

Typen	DN	PN	C°	Geräusch- gruppe	Verluste kWh/24 h / ErP Klasse	Inhalt	Index	Metrologie
Druckreduzierventil Typ 115								
Typ 115	32	10/16	65				-	
Typ 115	40	10/16	65				-	
Typ 115	50	10/16	65				-	
Typ 115	65	10/16	65				-	
Typ 115	80	10/16	65				-	
Typ 115	100	10/16	65				-	
Typ 115	125	10/16	65				-	
Typ 115	150	10/16	65				-	
Typ 115	200	10/16	65				-	
Typ 115	250	10/16	65				-	